

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)

Испытательный Лабораторный Центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тюкалинском районе

Юридический адрес: 644116, Омская обл, Омск г, 27-я Северная ул, дом 42а, тел.: +7 (3812) 68-09-77
e-mail: fbuz55@mail.omsksanepid.ru
ОГРН 1055504023651 ИНН 5503088339

Адреса мест осуществления деятельности: 646332, Омская обл, Тюкалинский р-н, Тюкалинск г, Луначарского ул, дом
1, тел.: 8(381-76) 2-63-22, e-mail: tukul@mail.omsksanepid.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511539

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного Лабораторного
Центра



МП

Д.С. Артюшенко
05.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 55-55-87/01540-25 от 05.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 5507299309 ОГРН 1245500008434)

2. Юридический адрес: 646330, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н ТЮКАЛИНСКИЙ, Г.П. ТЮКАЛИНСКОЕ, Г ТЮКАЛИНСК, УЛ 1-Я ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ Д. 26А
Фактический адрес: Омская обл, м.р-н Тюкалинский, г.п. Тюкалинское, г Тюкалинск, ул 1-я Интернациональная, д. 26А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (после локальной очистки)

4. Место отбора: ЛПХВО МКУ "Коммунальник", Омская обл, м.р-н Тюкалинский, г.п. Тюкалинское, г Тюкалинск, ул. 1-я Интернациональная, 26А

5. Условия отбора:

Дата отбора: 28.04.2025

Ф.И.О., должность: Глазунов С. Н., МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОММУНАЛЬНИК"

Условия доставки: Соответствуют НД 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.04.2025 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 28 апреля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 55-55-87/01540-03-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

ВОДЫ

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТСО-1/80 СПУ	5884

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 646332, Омская обл, Тюкалинский р-н, Тюкалинск г, Луначарского ул, дом 1
 Отделение лабораторного контроля, раздел микробиологических исследований Филиала в Тюкалинском районе
 Образец поступил 28.04.2025 14:00
 дата начала испытаний 28.04.2025 14:10, дата окончания испытаний 29.04.2025 14:36

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.1-4, п.7.1- 7.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.1-4, п.6.1- 6.3, п.6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.1-4, п.5.1- 5.3

Ответственный за оформление протокола:
 А.С. Комендантова, Делопроизводитель



Конец протокола испытаний № 55-55-87/01540-25 от 05.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)

Испытательный Лабораторный Центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тюкалинском районе

Юридический адрес: 644116, Омская обл, Омск г, 27-я Северная ул, дом 42а, тел.: +7 (3812) 68-09-77

e-mail: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

ОГРН 1055504023651 ИНН 5503088339

Адреса мест осуществления деятельности: 646332, Омская обл, Тюкалинский р-н, Тюкалинск г, Луначарского ул, дом
1, тел.: 8(381-76) 2-63-22, e-mail: tuka@mail.omsksanepid.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511539

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного Лабораторного
Центра




МП

Д.С. Артюшенко

03.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 55-55-87/02037-25 от 03.06.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 5507299309 ОГРН 1245500008434)

2. Юридический адрес: 646330, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н ТЮКАЛИНСКИЙ, Г.П. ТЮКАЛИНСКОЕ, Г ТЮКАЛИНСК, УЛ 1-Я ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ Д. 26А

Фактический адрес: Омская обл, м.р-н Тюкалинский, г.п. Тюкалинское, г Тюкалинск, ул 1-я Интернациональная, д. 26А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (после локальной очистки)

4. Место отбора: ЛПХВО МКУ "Коммунальник", Омская обл, м.р-н Тюкалинский, г.п. Тюкалинское, г Тюкалинск, ул. 1-я Интернациональная, 26А

5. Условия отбора:

Дата отбора: 26.05.2025

Ф.И.О., должность: Глазунов С. Н. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОММУНАЛЬНИК"

Условия доставки: Соответствуют НД 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2025 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа., ГОСТ Р 56237-2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1128-Тюк от 26 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 26 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 55-55-87/02037-03-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТСО-1/80 СПУ	5884

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 646332, Омская обл, Тюкалинский р-н, Тюкалинск г, Луначарского ул, дом 1 Отделение лабораторного контроля, раздел микробиологических исследований Филиала в Тюкалинском районе Образец поступил 26.05.2025 12:00 дата начала испытаний 26.05.2025 12:10, дата окончания испытаний 27.05.2025 13:41					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.1-4, п.7.1- 7.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.1-4, п.6.1- 6.3, п.6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.1-4, п.5.1- 5.3

Ответственный за оформление протокола:
А.С. Комендантова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 55-55-87/02037-25 от 03.06.2025